

Údajová karta k objektu: Musterhausen / Familie Musterhausen

infraSWISS

Druh objektu: Rodinný dom

Novostavba		Prosím začiarknuť vhodné
Stará zástavba	x	

Projekty k dispozícii	Áno
Budova obhliadnutá	Áno
Novo vystavený energetický výkaz	Áno
Zhodný s efektívnou spotrebou	Áno
Je známa spotreba obvodového plášťa budovy?	Áno

Áno / Zákazník má dokladovateľné údaje o spotrebe objektu za posledných 10 rokov

ročný priemer kWh vykurov. výkonu olejom	2'350 v litroch 23'265 kWh	Koeficient budovy pri použití oleja		v MJ / m ² EBF 48.67
		na m ² EBF	13.52 litrov	

faktor infraSWISS 2.8 Centrálné riadenie 0.4°C

spotrebný priemer iS	8'309 kWh 839 v litroch	na m ² EBF	4.83 litrov	v MJ / m ² EBF 17.38
			9.00	Hraničná hodnota pri sanácii starej zástavby

Krátky popis stavebného materiálu 4.80 Hraničná hodnota pri novostavbe

Štruktúra muriva / izolácia atď.:

Jednoplášťové murivo / pálená tehla 15cm / vonkajšia izolácia

Stav okien a dverí:

Exteriérové dvere sú zatesnené, vek 20 rokov / okná sú 20, izolačne zasklené 2.6

Strešná konštrukcia a izolácia:

Sedlová strecha / izolovaná 10cm bez poistnej fólie alebo stavebného papiera

miestnosť / popis	dĺžka	šírka	m ²	výška	m ³	iS výkon
-------------------	-------	-------	----------------	-------	----------------	----------

prízemie vchod	2.00	4.30	8.60	2.30	19.78	356.04
prízemie bývanie	6.00	5.00	30.00	2.30	69.00	1'242.00
prízemie jedenie	3.50	4.50	15.75	2.30	36.23	652.05
prízemie hostia WC	1.20	1.80	2.16	2.30	4.97	79.49
prízemie kuchyňa	3.00	2.55	7.65	2.30	17.60	316.71
prízemie izba 1	4.00	3.00	12.00	2.30	27.60	496.80
poschodie izba 2	3.00	4.80	14.40	2.30	33.12	496.80
poschodie izba 3	3.00	4.80	14.40	2.30	33.12	496.80
poschodie spálňa deti	3.00	4.80	14.40	2.30	33.12	496.80
poschodie spálňa rodičia	4.00	5.30	21.20	2.30	48.76	731.40
poschodie kúpeľňa / sprcha	2.00	5.30	10.60	2.30	24.38	536.36

151.16 m² spolu

347.67 m³ spolu

173.83 m² EBF

Celkový energ. dopyt 5'901.25

Celkový prípojný výkon 6.2 kW